COPLAN LTDA. PROJETOS - FUNDAÇÕES - SONDAGENS / SPT

CNPJ 26.172.510/0001-30 — Insc. Est. 515.644.533.0007
Rua D. Pedro II,126 — Piumhi - MG
Fone / Fax: (0xx37) 3371-2326 — CEP: 37.925-000

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL

LOCAL: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS TEIXEIRA, 1.435, B. JARDIM GLORIA, LAVRAS/MG.


Revestimento 76,2mm - Peso: 65 Kg | ALTURA DE QUEDA 75 Cm

GRÁFICO - GOLPES / 30CM — 1º e 2º ——— 2º e 3º .....

FURO Nº F 03

Amostrador : # int.34,9mm - # ext.50,8mm | Comprimento do Revestimento (m): 2,00

RN 100.000 | DATA INICIO: 30/08/17 | DATA TERMINO: 30/08/17 | COTA 98.260 | REFERENCIA SPT 116 2321 17



Prof.(m)	1º e 2º	2º e 3º	AVANÇO	N.A	AMOSTRAS	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1	2	2				
2	2	2				ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE, DE COR VARIADA (MARROM).
3	2	3				
4	4	4				
5	4	6				
5,30						
6	6	6				
7	10	10				ARGILA SILTO-ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA, DE COR VARIADA (AVERMELHADA).
8	10	12	TH			
8,40						
9	14	16				
10	18	18				
11	20	24				SILTE ARENO-ARGILOSO, DE COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, DE COR VARIADA (ROSA, VERMELHA E BRANCA).
12	24	25				
13	26	27				
14	28	28				
15	30	32				
15,20						
16	34	36		16,35		
17	36	37				
18	38	39				SILTE ARENOSO, DE COMPACIDADE COMPACTA A MUITO COMPACTA, DE COR VARIADA (ROSA E BRANCA) - SOLO RESIDUAL
19	43	46	CA			
20	52	55				
21	59	32/15				
21,45						
22						LIMITE DE FURO = 21,45 m. (Nº DE GOLPES).
23						
24						
25						

CA: CIRCULAÇAO AGUA — TC: TRADO CONCHA — TH: TRADO HELICOIDAL

PROFUNDIDADE NIVEL D'ÁGUA (m) => INICIAL: 16,90 FINAL: 16,30