Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267279

8.7.12	Joelho 90º de pvc, diâmetro 50 mm	Un	39,00
8.7.13	Joelho 90º de pvc, diâmetro 75 mm	Un	7,00
8.7.14	Junção simples 45º de pvc, 40 x 40 mm	Un	8,00
8.7.15	Junção simples 45º de pvc, 50 x 50 mm	Un	11,00
8.7.16	Junção simples 45º de pvc, 75 x 50 mm	Un	4,00
8.7.17	Junção simples 45º de pvc, 100 x 50 mm	Un	8,00
8.7.18	Junção simples 45º de pvc, 100 x 75 mm	Un	4,00
8.7.19	Junção simples 45º de pvc, 100 x 100 mm	Un	10,00
8.7.20	Luva simples de pvc, diâmetro 50 mm	Un	44,00
8.7.21	Luva simples de pvc, diâmetro 75 mm	Un	12,00
8.7.22	Luva simples de pvc, diâmetro 100 mm	Un	62,00
8.7.23	Luva simples de pvc, diâmetro 150 mm	Un	6,00
8.7.24	Tê sanitário de pvc, 50 x 50 mm	Un	4,00
8.7.25	Tê sanitário de pvc, 75 x 50 mm	Un	4,00
8.7.26	Tê sanitário de pvc, 100 x 50 mm	Un	3,00
8.7.27	Bucha de redução longa 50 x 40 mm	Un	1,00
8.7.28	Redução excêntrica de pvc, 75 x 50 mm	Un	2,00
8.7.29	Caixa sifonada girafácil tigre ou equivalente, dimensões: 150 x 170 x 75 mm	Un	1,00
8.7.30	Caixa sifonada girafácil tigre ou equivalente, dimensões: 100 x 140 x 50 mm	Un	4,00
8.7.31	Caixa sifonada girafácil tigre ou equivalente, dimensões: 150 x 170 x 75 mm	Un	4,00
8.7.32	Caixa de gordura tigre ou equivalente	Un	1,00
8.7.33	Tubo de concreto para caixas de gordura, inspeção e passagem, diâmetro 600 mm	Un	13,00
8.7.34	Anel de concreto para cisterna de água para aproveitamento pluvial, diâmetro 2,00 m	Un	1,00
9	**Instalações elétricas**		
9.1	Cabo de cobre flexível, seção nominal de 2,5mm² / 750v, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 (no mínimo), aprovado pelo Inmetro, e de acordo com as especificações aplicáveis. Isolação com material com características de não propagação e auto-extinção de fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e livre de halogênio.	M	1.800,00
9.2	Cabo de cobre flexível, seção nominal de 4,0mm² / 750v, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 (no mínimo), aprovado pelo Inmetro, e de acordo com as especificações aplicáveis. Isolação com material com características de não propagação e auto-extinção de fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e livre de halogênio.	M	7.200,00
9.3	Cabo de cobre flexível, seção nominal de 10,0mm² / 0,6/1kv - epr, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 (no mínimo), aprovado pelo Inmetro, e de acordo com as especificações aplicáveis. Isolação com material com características de não propagação e auto-extinção	M	680,00