Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267281

	aletas planas em chapa de aço galvanizado, com duas lâmpadas fluorescentes 32w-127v.		
9.26	Luminária sobrepor confeccionada em chapa aço fosfotizado e pintado, com duas lâmpadas fluorescentes 32w-127v, com reator.	Un	4,00
9.27	Luminária sobrepor confeccionada em chapa aço fosfotizado e pintado, com duas lâmpadas fluorescentes 16w-127v, com reator.	Un	42,00
9.28	Perfilado 38x38, perfurado, s/ tampa tipo u	M	369,00
9.29	Perfilado - saída para eletroduto 1"	Un	52,00
9.30	Perfilado - junção rápida x	Un	6,00
9.31	Perfilado - junção rápida t	Un	30,00
9.32	Perfilado - junção rápida l	Un	13,00
9.33	Conjunto completo com: cxa para tomada, tampa e 1 tomada 2p+t (perfilado)	Un	103,00
9.34	Gancho para perfilado/luminária 150mm	Un	250,00
9.35	Cantoneira zz	Un	260,00
9.36	Barra roscada 3/8"	Un	280,00
9.37	Quuadro de distribuição de energia qd-elev, de embutir 16 opções com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epóxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluído os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado	Un	1,00
9.38	Quadro de distribuição de energia qd-l.1, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.39	Quadro de distribuição de energia qd-l.2, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra,	Un	1,00