Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267282

	com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.		
9.40	Quadro de distribuição de energia qd-l.4, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.41	Quadro de distribuição de energia qd-l.5, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.42	Quadro de distribuição de energia qd-l.6, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.43	Quadro de distribuição de energia qd-bomba, de embutir 16 posições com disjuntores secundários e 01 disjuntor geral, com porta e fechadura com chave, em chapa de espessura mínima de 18 bwg de aço galvanizado e pintura eletrostática a pó (epoxi), com espelho interno, com trilho din, para fixação de disjuntores e dispositivos. Dimensão aproximada de 360x420x100mm. Incluido os barramentos de cobre para as	Un	1,00