Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267284

	fases, neutro e terra, com capacidade conforme disjuntor de entrada (unifilar) e isolamentos para barramentos com seus acessórios para adequada instalação. A área de seção transversal mínima que permita uma densidade de corrente máxima de 3,0a/mm². Conforme nbr5410 e nr10. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.		
9.48	Quadro de distribuição de energia qd-est-a. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.49	Quadro de distribuição de energia qd-est-b. Incluindo disjuntores norma din, interruptor dr e dispositivo de proteção contra surtos conforme diagrama unifilar apresentado.	Un	1,00
9.50	Escavação	M³	5,00
9.51	Reaterro	M³	5,00
9.52	Eletrocalha galvanizada em chapa 18 bwg de aço carbono, 100x50mm, seção mínima 7500 mm², em formato "u", lisa, com septo de separação, com virola, com tampa, em conformidade com as normas nbr 11888-2 e nbr 7013.	M	60,00
9.53	Curva de inversão 90º, para eletrocalha 100x50mm.	Un	1,00
9.54	Cotovelo 'u' liso 100x50mm	Un	3,00
9.55	Tê vertical de descida 100x50mm	Un	1,00
9.56	Tê horizontal 90 'u' 100x50mm	Un	1,00
9.57	Saída lateral para perfilado	Un	20,00
9.58	Junção simples para eletrocalha 100x50mm.	Un	33,00
9.59	SAÍDA LATERAL ELETROCALHA X ELETRODUTO Ø1"	Un	15,00
9.60	LUVA DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM.	Un	3,00
9.61	MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA, 250 mm.	Un	40,00
9.62	CANALETA PVC DE SOBREPOR EM PAREDE, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, AUTOEXTINGUÍVEL. COM SEPARADOR E FECHAMENTO HERMÉTICO DA TAMPA. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 100X45MM. COM ACESSÓRIOS: CURVAS, TAMPAS E CONEXÕES.	M	238,00
9.63	ACOPLADOR ALTO 100X45MM PARA PLACA 4"X2". PARA DUAS TOMADAS 2P+T	Un	152,00
9.64	ACOPLADOR ALTO 100X45MM PARA PLACA 4"X2". PARA UMA TOMADA 2P+T	Un	6,00
9.65	CANALETA PVC DE SOBREPOR EM PISO, COM SECÇÃO SEMICIRCULAR, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, AUTOEXTINGUÍVEL. COM SEPARADOR E FECHAMENTO HERMÉTICO DA TAMPA. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 92X20MM. COM ACESSÓRIOS: CURVAS, TAMPAS E CONEXÕES.	M	300,00
9.66	DERIVAÇÃO CANALETA DE PAREDE 100X45MM PARA CANALETA DE PISO 92X20	Un	3,00
9.67	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA DE PISO. CANALETA 92X20MM.	Un	134,00
9.68	CAIXA DE SOBREPOR 4"X2" PARA INSTALAÇÃO EM PISO. PLACA PARA DUAS TOMADAS 2P+T.	Un	25,00
9.69	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A, BRANCA PARA	Un	240,00