Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Setor de Controle
267287

12.1	RACK 19" 12U COM GABINETE FECHADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO, VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS, PINTURA EPOXI, LARGURA PADRÃO 19", ALTURA DE 12U E PROFUNDIDADE 470MM, GUIA CABOS E ACESSÓRIOS.	Un	5,00
12.2	KIT COM 2 VENTILADORES PARA RACK, ACESSÓRIO PADRÃO 19". COMPOSTO POR LED, FUSÍVEL, CHAVE LIG/DESL. E PLUGUE 2P. ESTRUTURA EM AÇO SAE1010 DE 1,2MM. DIMENSÃO DOS VENTILADORES DE 120X120MM. ACABAMENTO EM EPÓXI.	Un	7,00
12.3	SWITCH 24P 10/100 + 2P 10/100/1000 + 4P MINI-GBIC. "INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO PARA RACK 19".	Un	1,00
12.4	SWITCH 24P 10/100 + 2P 10/100/1000 COM SISTEMA POE. "INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO PARA RACK 19".	Un	2,00
12.5	SWITCH 24P 10/100 + 2P 10/100/1000. "INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO PARA RACK 19".	Un	12,00
12.6	PATCH PANEL 24 PORTAS COM 24 CONECTORES FRONTAIS COMPATÍVEIS COM RJ45, PADRÃO CAT 6. INCLUINDO IDENTIFICAÇÕES.	Un	15,00
12.7	"ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK DE 19" E IDENTIFICAÇÕES.	Un	36,00
12.8	PATCH CORD (UTP 24AWG X 4PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, ULTRA-FLEXÍVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 NAS DUAS PONTAS.	Un	360,00
12.9	RÉGUA COM 08 TOMADAS 2P+T, 250V, 15A, 19", COM DISJUNTOR COM CAPACIDADE DE ATÉ 240V E FAIXA DE TRABALHO DE 16A, COM PLACA FRONTAL 1U EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 DE 0,9MM. CABO DE MÍNIMO 1,5M E PLUG 2P+T. (NOVO PADRÃO)	Un	7,00
12.10	CABO RÍGIDO UTP, DIÂMETRO DE 0,51MM (24AWG) POR CONDUTOR, NÃO BLINDADO (UNSHIELDED TWISTED PAIR), 4 PARES, CAT 6, NÃO PROPAGANTE A CHAMA (CM), CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, ISOLAMENTO ENTRE PARES DE POLIETILENO. INCLUINDO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS.	M	6.700,00
12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 6MM² / 750V, ANTICHAMA (NÃO-PROPAGAÇÃO DO FOGO), FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS (NBR6880, NBR6148, NBR6812 E NBR5410).	M	150,00
12.12	ELETROCALHA GALVANIZADA EM CHAPA 18 BWG DE AÇO CARBONO, 100X50MM, SEÇÃO MÍNIMA 5000MM², EM FORMATO "U", LISA, COM SEPTO DE SEPARAÇÃO CENTRAL, COM VIROLA, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 11888-2 E NBR 7013.	M	150,00
12.13	CURVA DE INVERSÃO 90°, PARA ELETROCALHA 100X50MM.	Un	7,00
12.14	JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA 100X50MM.	Un	225,00
12.15	COTOVELO 'U' LISO 100X50MM	Un	7,00
12.16	SAÍDA LATERAL ELETROCALHA\ELETRODUTO Ø1"	Un	27,00
12.17	LUVA DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM.	Un	2,00